

Mod. **T2** 019013

VERIFICA INSTALLAZIONI contro SCARICHE ATMOSFERICHE
(Art. 4 - D.P.R. 22 ottobre 2001 n°462)

VERBALE DI ISPEZIONE PERIODICA / STRAORDINARIA

Codice Impianto T 061 / 12.640	Tipo Verifica <input checked="" type="checkbox"/> Periodica <input type="checkbox"/> Straordinaria	Unità EDIFICIO	Gabbia Sup. m ² 1500	Aste n° <input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Raggruppate	Elementi n° <input type="checkbox"/> Isolati <input type="checkbox"/> Raggruppati
Ragione sociale Utente TIERRE S.p.A.		Attività CONDIZIONATO		Indirizzo installazione VIA XXIV MAGGIO, 73	
C.A.P. 90046	Località / Comune CIOTTA FERATA	Provincia RM	Telefono 06 4921141	Codice Fiscale 0833870588	Partita IVA 02025651007

Il sottoscritto LAURENTI ANTONIO Ispettore Verificatore **ECO Certificazioni S.p.A.** n° 206 ha proceduto in data 13/11/19 alla verifica dell'impianto di cui sopra ed ha rilevato le seguenti caratteristiche:

1 Parti protette e sistema di protezione adottato per ciascuna di esse: EDIFICIO - GABBIA DI FARADAY
m² 1500

2 Caratteristiche costruttive delle aste e delle punte: [Handwritten note]

3 Corde terminali e reti: Tondino di alluminio ser. 8mm² (~50mm²)

4 Dispensori: Parole di rame nudo interale - ser. 50-16mm²; integrati da spazzole verticali di dimensioni regolari

5 Prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali principali e supplementari sulle masse e masse estranee: Positive Negative

6 Il valore della resistenza totale di terra, misurato con il metodo:
 Volt-amperometrico R globale (L-PE) A bassa corrente (I<15 mA), cfr. con R=0 (N-PE) **R_E = 93 Ω**

7 In relazione a quanto accertato la verifica ha avuto esito: Positivo Negativo a causa delle seguenti anomalie riscontrate:

8 Eventuali osservazioni: Prodotto LUD. LUIGI ABBONELLI in data 26/06/17
Dichiarazione di conformità BSH 2004 e data 21/09/17

Tempo Impiegato Ore: <u>9</u> Data: <u>13/11/19</u>	Data prevista prossima verifica concordata con il Cliente <u>19/11/21</u>	L'Utente o il suo Rappresentante <u>[Signature]</u>	L'ispettore ECO Certificazioni S.p.A. <u>[Signature]</u>
---	---	--	---



Mod. **T2** 019012

VERIFICA INSTALLAZIONI contro SCARICHE ATMOSFERICHE
(Art. 4 - D.P.R. 22 ottobre 2001 n°462)

VERBALE DI ISPEZIONE PERIODICA / STRAORDINARIA

Codice Impianto T /		Tipo Verifica <input checked="" type="checkbox"/> Periodica <input type="checkbox"/> Straordinaria		Unità EDIF.	Gabbia Sup. m ² 1500	Aste n° <input type="checkbox"/> Isolate <input type="checkbox"/> Raggruppate	Elementi n° <input type="checkbox"/> Isolati <input type="checkbox"/> Raggruppati
Ragione sociale Utente TIERRE S.p.A.		Attività CONDIZION.		Indirizzo installazione VIA XXIV MAGGIO, 73			
C.A.P. 40046	Località / Comune CRETA FERMA	Provincia RM	Telefono 0617102141	Codice Fiscale 0833270588	Partita IVA 02025651007		

Il sottoscritto LAURENTI ANTONIO Ispettore Verificatore **ECO Certificazioni S.p.A.** n° 266 ha proceduto in data 23-11-07 alla verifica dell'impianto di cui sopra ed ha rilevato le seguenti caratteristiche:

1 Parti protette e sistema di protezione adottato per ciascuna di esse: 143 BSH di TAPADAY m² 1500

2 Caratteristiche costruttive delle aste e delle punte:

3 Corde terminali e reti: Tondino di rame Ø16 mm (≈ 50 mm)
Corde di rame Ø16 mm 50 mm

4 Dispensori: Corde di rame nudo sezione Ø16 mm in rete in tela di specialità Vitec.

5 Prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali principali e supplementari sulle masse e masse estranee: Positive Negative

6 Il valore della resistenza totale di terra, misurato con il metodo:
 Volt-amperometrico R globale (L-PE) A bassa corrente (I < 15 mA), cfr. con R=0 (N-PE) **R_E = 0,71 Ω**

7 In relazione a quanto accertato la verifica ha avuto esito: Positivo Negativo a causa delle seguenti anomalie riscontrate:

8 Eventuali osservazioni: Provato by LUIGI ABBINELLI in data 26/06/12
DICHIARAZIONE: BSH S.p.A. sede ESIAIT
21-09-07

Tempo Impiegato: 4
Data prevista prossima verifica concordata con il Cliente: 23-11-07
Data: 23-11-07

TIERRE S.p.A.
Circ. n° 11/07/07
Via Arno, 74 - 00198 Roma - Sede Legale
P. IVA 02025651007 - C.F. 08333270588

L'ispettore ECO Certificazioni S.p.A.
A. LAURENTI
N° 266
www.eco-cert.it